

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Вдохновение»
Фактический адрес	119192 г. Москва Мичуринский проспект д. 9 корпус «Б»
телефон	(499)726-58-07
Ведомственная принадлежность	Департамент Культуры города Москвы
Вид деятельности	Образование
Форма собственности объекта	оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	400
Размещение объекта	отдельно стоящие два здания; нежилое
Количество и назначение входов	два главных входа, четыре запасных
Год постройки	2001
Год последней реконструкции	2011

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100-200м.	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус 715,57,661, Школа искусств.
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть,	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть,
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть,
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть в одном здании
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть,
Поручни на имеющихся пандусах	есть		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,6			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) нет						
*Расстояние до входа в здание				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)				3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха				Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,7			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	отсутствует			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	есть на всю ширину			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0,4			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	10%			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,4			0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,7			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						

Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	2,4			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	2,3			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса				Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	наличие			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	наличие			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней	имеются			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеются			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,7			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	10%			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,1			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,4			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	2,1* 1,2					
-при въезде на пандус, длина	2,0			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,0			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	2,5			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	1,0			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом	3,0			1,2 м	Не менее	К

направления движения, длина				и более	1,0 м (допустима не горизонтальная)	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,0			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	наличие	с второй стороны		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,7			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	наличие			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1,2			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	3,2			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

				менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	распашные					
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	1,4			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,02			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	имеются			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	имеются			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,7			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О

- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный	наличие			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,0			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,5			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,5			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	имеются			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	имеются			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	имеются			Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование,	необходимо			Необходимо	Допустимо наличие	С

выступ в зону движения				отсутствие		
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	есть			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	есть			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	есть			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует	установить		Имеется	Допустимо отсутствие	С

Лифт пассажирский	нет					
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок нет						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	0,8			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,02			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствует			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,0			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,002			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	имеется			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,5			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж,	без ограничений			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	более 2%			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,5			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Имеется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка				Имеется		С
Ширина дверного проема	1,0			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,9			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,9			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	нет			справочно		

- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О